



## PROTOCOLLO DI PRIMA ACCENSIONE PER PANNELLI RADIANTI/RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

MASSETTI (norma EN-1264-4)

MQ17R02RS

Ditta esecutrice (installatore)	
Ragione Sociale:	
Indirizzo:	
P.IVA/C.F.:	

Riferimenti Cantiere	
Denominazione:	
Indirizzo:	
Scala; Piano; Appartamento:	

Committente	
Ragione Sociale/Nominativo:	
Indirizzo:	
P.IVA/C.F.:	

Tipo di supporto (massetto):	Cemento: <table border="1" style="display: inline-table; width: 40px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table>	Anidrite: <table border="1" style="display: inline-table; width: 40px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table>						
Modello Scaldamassetti:	MH 19.2 M: <table border="1" style="display: inline-table; width: 40px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table>	MH 40.2 M: <table border="1" style="display: inline-table; width: 40px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table>						
Potenza utilizzata kW:	<table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 20px; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">3</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">11</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">19</td> </tr> </table>	3	11	19	<table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 20px; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">8</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">16</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">40</td> </tr> </table>	8	16	40
3	11	19						
8	16	40						

Progr.	Data	Temperatura di riferimento	Temperatura rilevata
1		25 °C	
2		25 °C	
3		25 °C	
4		45 (50) °C	
5		45 (50) °C	
6		45 (50) °C	
7		45 (50) °C	

Data

Timbro e Firma Installatore

Firma Committente

.....

.....

.....

